



ПРОГРАММА
 промыва водохранилища Гергебильской ГЭС на 2023 год

№ пп	Содержание мероприятия	Сроки выполнения	Продолжительность (сут)	Исполнитель	Примечание
1	Сработка уровня В/Б до отм. 785,0 м. через гидроагрегаты.	С 7ч. 30 мин 14.03.23г. до 11ч. 30 мин 14.03.23г.	0,5	ДРДУ, группа режима ДФ- персонал ГЭС	Расход воды через гидроузел не более 25 м ³ /сек.
2	Остановка гидроагрегатов и сработка уровня водохранилища до отметки 783,00 м через эксплуатационный водосброс. Перевод гидроагрегатов из резерва в вынужденный простой.	До 13ч 30мин. 14.03.23г.	-	Персонал ГЭС	Расход воды через гидроузел не более 30 м ³ /сек.
3	Закрытие затвора напорного водовода. Открытие шандорного затвора и затвора донного водосброса для опорожнения водохранилища.	С 13ч. 30мин до 16ч. 14.03.23г.	-	Персонал ГЭС	Суммарный расход воды через гидроузел не более 30м ³ /сек.
4	Полное опорожнение водохранилища для обследования и ремонта подводных частей ГТС и механического оборудования. Глубокий промыв водохранилища	С 14.03.23г. по 13.04.23г.	31	Персонал ГЭС, СМОиГТС ОП Ирганайская ГЭС	Текущий ремонт уплотнений затворов и антикор-розийная защита затворов и закладных частей, обследование подводных частей ГТС
5	Закрытие затвора донного водосброса и шандорного затвора закрытие затворов эксплуатационного водосброса. Начать заполнение водохранилища.	До 12ч. 14.04.23г.		Персонал ГЭС	
6	Открытие затвора напорного водовода и заполнение водовода.	14.04.23г.		Персонал ГЭС	

7	Заполнение водохранилища до отм. В.Б. – 787,0 - 787,48 м.	С 14.04.23г. по 27.04.23г	14		
8	Пуск ГА согласно графику РДУ.	С 28.04.23г			ДРДУ, группа режима ДФ-персонал ГЭС

Составил:

Начальник Гергебильской ГЭС

Согласовано:

Глава администрации МО «сел. Курмин»

И.О. технического руководителя ОП Ирганайская ГЭС

Начальник ПТС филиала ПАО «РусГидро – «Дагестанский филиал»



М.К. Магларов



О.А. Маммедов



Б.Т. Юшаев